

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	광주 탄벌 서희스타힐스1단지	성명(대표자)	김팔수, 김원철			
	소재지	경기도 광주시 탄벌동 509번지 (전화번호: 070-5220-1586)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
416 세대		236 세대	180 세대	세대	세대	세대	
측정자	상호	누리환경ENG	등록번호	2019 . 12. 23.			
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	07/24 (14:03)	(101동-201호)	남서향	96.7	4.0	800.8	22.8	57.9	44.9	밀폐 129.2
										환기 34.5
										( )
	입주예정자 입회 여부									
2지점	07/24 (14:09)	(101동-1202호)	남서향	116.9	4.2	688.8	16.4	45.8	21.3	밀폐 144.6
										환기 40.2
										( )
	입주예정자 입회 여부									
3지점	07/24 (15:09)	(102동-2301호)	남서향	94.8	3.2	494.3	17.3	45.7	18.1	밀폐 111.4
										환기 24.0
										( )
	입주예정자 입회 여부									
4지점	07/24 (15:16)	(103동-303호)	남동향	63.1	2.8	213.7	16.3	45.3	10.0	밀폐 87.8
										환기 33.2
										( )
	입주예정자 입회 여부									
평균				87.6	3.4	478.1	17.8	48.2	20.3	밀폐 122.9
										환기 32.9
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 08 월 02 일

제출자 (주)서희건설 (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	광주 탄벌서희스타힐스1단지	성명(대표자)	김필수, 김원철	
	소재지	경기도 광주시 탄벌동 509번지 (전화번호: 070-5220-1586)			
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
			59 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
416 세대		236 세대	180 세대	세대	
	사업계획 승인일	2019 . 12. 23.			
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호	
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)			

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)


항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	07/24 (16:16)	(104동-901호)	남서향	77.7	2.8	411.0	16.1	44.9	14.8	밀폐 138.3
										환기 36.0
										( )
	입주예정자 입회 여부									X
6지점	07/24 (16:23)	(105동-2302호)	남동향	76.6	3.2	260.2	18.1	49.7	12.8	밀폐 126.2
										환기 29.5
										( )
	입주예정자 입회 여부									X
7지점										밀폐
										환기
										( )
	입주예정자 입회 여부									
8지점										밀폐
										환기
										( )
	입주예정자 입회 여부									
평균				87.6	3.4	478.1	17.8	48.2	20.3	밀폐 122.9
										환기 32.9
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 08 월 02 일

제출자 (주)서희건설 (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	광주 탄벌 서희스타힐스 2단지	성명(대표자)	김팔수, 김원철	
	소재지	경기도 광주시 탄벌동 532번지 (전화번호: 070-5220-1586)			
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
		351 세대	59 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
351 세대		세대	세대	세대	
측정자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호	
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)			

공동주택 실내공기질 측정결과(단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  또는  $\text{Bq}/\text{m}^3$ )

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	07/24 (14:14)	(201동-301호)	남서향	109.9	3.6	819.3	23.3	79.0	57.5	밀폐 139.0
										환기 38.2
										( )
			입주예정자 입회 여부							0
2지점	07/24 (14:22)	(201동-1202호)	남동향	65.7	5.7	901.5	34.2	82.1	50.2	밀폐 124.5
										환기 43.1
										( )
			입주예정자 입회 여부							X
3지점	07/24 (15:21)	(202동-2203호)	남동향	134.9	4.9	925.8	34.8	94.2	48.4	밀폐 122.8
										환기 30.5
										( )
			입주예정자 입회 여부							X
4지점	07/24 (15:29)	(203동-202호)	남동향	144.2	4.9	889.1	33.6	91.1	46.8	밀폐 130.3
										환기 34.6
										( )
			입주예정자 입회 여부							X
평균				106.2	4.9	887.9	30.6	85.0	45.9	밀폐 130.7
										환기 35.6
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 08월 02일

제출자 (주)서희건설 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장 명칭)	광주 탄벌서희스타힐스 2단지	성명(대표자)	김팔수, 김원철
시 공 자	소재지	경기도 광주시 탄벌동 532번지 (전화번호: 070-5220-1586)	
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모
		351 세대	59 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>
		351 세대	세대      세대      세대      세대      세대      세대
	사업계획 승인일	2019 . 10. 07.	
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호      제부측-실-7호
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (운천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)	

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
5지점	07/24 (16:34)	(204동- 1001호)	남서향	76.3	5.5	903.9	26.9	78.4	26.7	밀폐 137.1
										환기 31.6
										( )
										X
6지점										밀폐
										환기
										( )
7지점										밀폐
										환기
										( )
8지점										밀폐
										환기
										( )
평균				106.2	4.9	887.9	30.6	85.0	45.9	밀폐 130.7
										환기 35.6
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 08 월 02 일

제출자 (주)서희건설 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------